

**Umweltinspektionsbericht**

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 9046091 / 0106
Aktenzeichen Bericht	2020-300-9046091-0106/3
Firma	Bayer AG
Standort	CHEMPARK , 41538 Dormagen
Anlage	HB-Betrieb Anlage zur Herstellung und Weiterverarbeitung von Wirkstoffen und Zwischenprodukten für Pflanzenschutzmittel Biozide Nr. 4.1.18 (Anhang 1 zur 4. BImSchV) 4.4 (Tätigkeit nach Anhang 1 der IE-RL)
Datum der Umweltinspektion	10.09.2020
Gesamtaufwand	33 Stunden
davon Vor-Ort-Aufwand	5 Stunden (inkl. Fahrzeit)
Weitere beteiligte Behörden	Keine

**A) Inspektionsumfang**

Angemeldete medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit Schwerpunkt  
 Immissionsschutz, allgemein Mantelbogen  
 Immissionsschutz, Weiteres Checkliste Abnahme

**B) Grundlage der Überwachung**

Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
 § 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

**C) Inspektionsergebnis**

(Mängeldefinitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	-
erhebliche Mängel	Fehlende Sachverständigenprüfung nach wesentlicher Änderung von zwei prüfpflichtigen AwSV-Anlagen (Mangel beseitigt am 23.10.2020)
schwerwiegende Mängel	-

**D) Veranlasste Maßnahmen**

Maßnahmen der Behörde	Revisions schreiben
-----------------------	---------------------

## **Anlage Mängeldefinitionen**

### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.